

Taulukko 1. Kolmen ensimmäisen käyttöönottestin öljyhiilivetypitoisuuksien kehittäminen.

Yksikkö mg/l	0-näyte (altaan vesi)	Puhdistettava öljyvesi	Mekaanisesti puhdistettu	Laitteistolla puhdistettu	Uudelleen puhdistettu
Testi 1	0,27	50 000	3 000	50	1,7
Testi 2	0,27	35 000	1 750	28	1,4
Testi 2	0,27	8 000	340	2,4	